



Projekti	93EURARA/15
Projektin nimi	Euran uimaranta
Näyttenumero	23UR01862
Näytteen nimi ¹	Uimaranta Loukoistenranta, Loukoinen
Näyte otettu ¹	10.8.2023
Näytteenottaja ¹	Terv.tark. Sari Koivusaari
Näyte saapunut	10.8.2023

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Lämpötila ¹		°C	19,3	
Escherichia coli (Colilert)	LA604*	MPN/100 ml	2	< 1000
Suolistoperäiset enterokokit	LA603TH*	pmy/100 ml	4	<400

STM:n asetus 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimavesi

LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täytti yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008)

KVYY Tutkimus Oy



Jaana Prihti
Kemisti

JAKELU

terveystarkastajat@sakyla.fi, yth-sihteerit@sakyla.fi
anne.saarenvalta@eura.fi, tekniset.palvelut@eura.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA603TH	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testaus tulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1275
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli (Colilert)*	23UR01862	Toimitetaan pyydettyäessä	10.8.2023	A
Suolistoperäiset enterokokit*	23UR01862	Toimitetaan pyydettyäessä	10.8.2023	A

A KVYY Tutkimus Oy / Rauma

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeassa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1275
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi