

Projektin nimi Euran uimaranta
Näyttenumero 25UR00965
Näytteen nimi¹ Kiperi, Pyhäjärvi, Eura
Näyte otettu¹ 8.7.2025
Näytteenottaja¹ terv.tark.LeenaTolkki
Näyte saapunut 8.7.2025

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Lämpötila ¹		°C	16,1	
Escherichia coli (Colilert)	LA604*	MPN/100 ml	9	< 1000
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	1	<400

STM:n asetus 354/2008 pienten ylesten uimarantojen uimavesi

LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täytti yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008)

KVYY Tutkimus Oy



Jaana Prihti
Kemisti

Digitally signed by allekirjoitus.kvyy.innolims.fi
Date: 2025.07.10 12:13:58 +03:00
Reason: InnoLIMS pdf sign

JAKELU

terveystarkastajat@sakyla.fi, yth-sihteerit@sakyla.fi
anne.saarenvalta@eura.fi, tekniset.palvelut@eura.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli (Colilert)*	25UR00965	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.7.2025	A
Suolistoperäiset enterokokit*	25UR00965	Mittausepävarmuus pyydetäessä	8.7.2025	A

A KVYY Tutkimus Oy / Rauma

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeassa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvyy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvyy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvyy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvyy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvyy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvyy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvyy.fi